

Znak postępowania: Rpi.271.7.2017

WYJAŚNIENIE NR 2  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny”

Zamawiający Gmina Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniu 11.10.2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający udziela stosownych wyjaśnień :

1. Z rysunku A2 (projekt budowlany – rzut parteru) w pomieszczeniu nr 1.12 (szatnia) wynika, że należy zamontować roletę. Zamawiający nie ujął tego w przedmiarze robót. Czy montaż rolety wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to w jaki sposób ująć pozycję w kosztorysie ofertowym?

Wchodzi w zakres zamówienia. Należy stworzyć nową pozycję:  
Roleta – sztuk 1 stalowa długości 210 cm, szerokości 297 cm, uruchamiana ręcznie.

2. Na rysunku A10 (projekt budowlany – przekrój c-c) wynika, że należy zamontować gotowy daszek szklany na cięgnach. Zamawiający nie ujął tego w przedmiarze robót. Czy montaż daszka szklanego wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to w jaki sposób ująć pozycję w kosztorysie ofertowym?

Wchodzi w zakres zamówienia. Należy stworzyć nową pozycję:  
Daszek szklany nad wejściem głównym, długość 376 cm, głębokość 90 cm, na cięgnach i uchwytach systemowych, szkło na daszek klejone VSG i hartowane TVG grubość 5,5,4 mm

Wójt  
mgr inż. Dariusz Krupa